

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Утверждено и введено в действие: приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693

Дата введения 02.12.2013

1. В разделе 5:

абзац второй пункта 5.4.4 после слов «светопрозрачных проемов» дополнить словами «(кроме дымовых люков)»;

в пункте 5.4.18:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен.»;

абзац четвертый после слов «ленточное остекление и т.п.» дополнить словами «, за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов».

2. В разделе 6:

абзац шестой после слов «в зданиях» дополнить словом «закрытых»;

пункт 6.7.12 изложить в следующей редакции:

«6.7.12 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.».

УДК 614.841.332:006.354 ОКС 13.220.50

Ключевые слова: степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, огнестойкость строительных конструкций, противопожарные преграды, предел огнестойкости, пожарный отсек
